

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Interrupteur différentiel 63A 3P+N

300mA H/B à vis type AC

Référence : 23963

Produit(s) de la gamme : **RX Protect**



Caractéristiques :

Fonction	: Interrupteur différentiel modulaire tétrapolaire, détecte les fuites de courant (défaut d'isolement ou contact accidentel avec le courant) et coupe immédiatement le circuit protégé.
Désignation	: Interrupteur différentiel 63A 3P+N 300mA connexion haut/bas vis Classe AC NF
Mode de pose	: Rail DIN
Largeur (mm)	: 72
Hauteur (mm)	: 84
Profondeur (mm)	: 74
Type de tension	: AC
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 63
Tension assignée (Ue)	: 400
Tension d'isolement assignée (Ui)	: 500
Nombre de pôles	: 4
Sensibilité / courant de défaut nominal (mA)	: 300
Type de courant différentiel	: AC
Sélectif	: Non
Largeur en nombre de modules	: 4
Type retardé de courte durée	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Antidéflagration	: Non
Fréquence	: 50/60 Hz
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 12
Section de raccordement câble rigide	: 25
Section de raccordement câble souple	: 25
Avec dispositif de verrouillage	: Oui
Température ambiante en fonctionnement	: 40
Température ambiante en fonctionnement	: -5
Produits auxiliaires associables	: Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	: 4

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Certifié NF: Certifié par le LCIE
Conformité CE: Oui
Normes de référence: EN 61008-1
EN 61008-2-1
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Calibre (A)	Type	Nombre de modules	Cond.
238 63	63	A	4	1 / 30
239 40	63	AC	4	1 / 30

Caractéristiques complémentaires:

Raccordement : Bornes à vis, empreinte PH2
Couple de serrage : 2-2,5N.m
Capacité / type de connexion : Câble rigide 25mm² max
Câble souple avec embout 16mm² max
Degré de pollution : 2 suivant IEC/EN 61008-1

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

